

Отчет

о повреждениях в сетях 0,4 – 6 – 10кВ за 2013г.

[illegible]

ы в работе оборудования, всего	шт.	16	19	25	21	14	23	16	16	21	7	2	2	182
В т.ч. выход из строя ТМ	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
В т.ч. выход из строя ВН, РВ, МВ, ВВ	шт.	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	2	8
В т.ч. выход из строя ПН, ПК	шт.	12	16	13	11	9	18	10	12	15	-	-	-	116
В т.ч. коронирование	шт.	-	-	1	2	-	-	-	-	2	1	-	-	6
В т.ч. нагрев контактов	шт.	1	1	2	3	1	1	3	2	1	1	-	-	16
В т.ч. повреждение рубильников 0,4кВ	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	-	12
В т.ч. отгорание шин 10кВ	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
В т.ч. отказ привода МВ	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
В т.ч. отгорание шин 0,4кВ	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
В т.ч. выход из строя ТТ, ТН	шт.	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4
В т.ч. течь масла	шт.	2	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	10
В т.ч. течь кровли ТП, РП	шт.	-	-	5	2	1	-	-	-	2	-	-	-	10
В т.ч. отклонение в работе РЗА	шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Начальник ОДС

Косолапов А.В.